



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO PER LE ATTIVITÀ E LE NORMATIVE
SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente **NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA**;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente **RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA. PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE**;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta PUERTAS PADILLA, S.L. , sita in c/ General Moscardo, 4 - 30830 - EL ALBUJON - CARTAGENA (SPAGNA) , intesa ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata EXECUTIVE DRV REI 60 avente classe di resistenza al fuoco REI 60 , tipo METALLICA con dimensioni 1210 mm x 2071 mm ;

VISTI il certificato di prova n° CSI902RF , emesso il 01/12/2000 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 -20021 BOLLATE (MI) , nonche' i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice EUE115REI060P018 il prototipo della porta denominata EXECUTIVE DRV REI 60 , avente classe di resistenza al fuoco REI 60 , tipo METALLICA CON DIMENSIONI 1210 mm x 2071 mm A 1 ANTA CIECA , prodotta dalla ditta PUERTAS PADILLA, S.L. sita in c/ General Moscardo, 4 - 30830 - EL ALBUJON - CARTAGENA (SPAGNA) e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformita', afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

Roma,
Fasc.4101/140/ 113

7 MAG. 2001

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Dott. Ing. Giorgio MAZZINI)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V



Vista la domanda di rinnovo presentata il 17/10/2005

SI RINNOVA	
L'omologazione codice EUE115REI060P018 del	07/05/2001
fino al	07/05/2010

Roma, *27 GEN. 2006*
P.L.

Il Direttore Centrale
(Dott. Ing. Roberto BARZI)